

秋浦西路污水干管穿越城防墙施工方案

审查意见

2022年9月28日，石台县水利局在石台县组织召开了《秋浦西路污水干管穿越城防墙施工方案》(以下简称《施工方案》)专家审查会，会议邀请了3位专家组成专家组(名单附后)，会议听取了业主单位石台县聚兴环境服务有限公司关于施工方案的汇报，并对《施工方案》进行了审查，提出审查意见如下：

1、进一步完善补充施工方案中的相关图纸设计(包括平面布置图、垂直穿堤管道剖面图、穿堤管道进口截渗设计图等)，建议穿堤管道布置在防洪墙两道伸缩缝中间位置。

2、进一步优化施工工艺方案，建议穿堤管道采用顶管方案，涵管内套PE管，涵管与PE管之间采用水泥砂浆灌注密实，涵管外围四周采用黏土浆充填密实，注浆及充填灌浆按相关规范执行。

3、进一步完善施工安全措施。

4、工程完工后按原状恢复，破拆部位恢复不得低于原设计标准。

项目实施单位根据审查意见修改后报石台县水利局审批后方可进行施工。

专家组：张书新 郑开礼

2022.9.28